

कार्यालय अधिशासी अभियंता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बलिया

पत्रांक - 329 / 1सी
सेवा में,

दिनांक- 24.01.2025

प्रबन्धक

नवजीवन इंग्लिश स्कूल
बेल्थरा रोड, बलिया

विषय - नवजीवन इंग्लिश स्कूल बेल्थरा रोड, जनपद बलिया के भवन का नेशनल बिल्डिंग
के सापेक्ष प्रमाण पत्र के संबध में।
सन्दर्भ - आपका पत्र दिनांक 16.01.2025


उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबध में इस खण्ड के सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता
द्वारा नवजीवन इंग्लिश स्कूल बेल्थरा रोड, जनपद बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया, जिसकी
प्रति संलग्न कर प्रेषित है।


अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बलिया।

जांच प्रमाण-पत्र

नवजीवन इंग्लिश स्कूल बेलथरा रोड, जनपद बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पूर्व विद्यालय के भवन का निर्माण हो चुका है। निरीक्षणोपरान्त भवन बिल्डिंग कोड के रिमांक कालम के अनुसार पायी गयी।

S.No.	Items	Standard	Specification	As per Site Actual
1.	Height	3.60M	N.B.C.2005 Clause 12.18.1.1	3.60M
2.	Bathroom Height	2.10M.	N.B.C.2005 Clause 12.4.1	3.00M
3.	Height of plinth	0.45M	N.B.C.2005 Clause 12.1.1	0.65M
4.	Stair Width	1.50M	N.B.C.2005 Clause 12.18.1	1.50M
5.	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C.2005 Clause 15.1.2	Yes
6.	Fire and Life safty	Certified by PHO Ballia	UPFS/2023/77463/BAL/239/CFO Dt. 25.03.2023	Yes
7.	Roofs	R.C.C. flate Roof	N.B.C.2005 Clause 12.19.1	Yes
8.	Structure	RCC Column and Beam	N.B.C.2005 Clause 12.19.1	Yes


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बलिया।